



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Novara

Modello P04a

Al Sig. Bacchetta Pierre

Titolare della "Carrozzeria Pierre B. di Bacchetta Pierre"

Via Sottini 1

28012 - Cressa

Tramite S.U.A.P. del Comune di Borgomanero

OGGETTO: Valutazione progetto – Officina riparazione e verniciatura autoveicoli;

Ditta: Carrozzeria Pierre B. di Bacchetta Pierre;

Indirizzo dell'attività: Via Sottini 1 - Cressa;

Attività: Officina riparazione e verniciatura autoveicoli;

D.P.R. N.151/2011 - allegato I- codice n° 53.1 cat. B;

Pratica: 27112

e, p.c., al Sig. Sindaco di Cressa

Con riferimento all'istanza inerente l'oggetto, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto allegato all'istanza stessa, purché i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati ed alla seguente condizione:

P1) installare una serranda tagliafuoco sulla mandata di aria calda nella cabina forno, comandata da un dispositivo termico, opportunamente tarato, in modo da consentire, in caso di un suo intervento, lo spegnimento automatico del generatore e l'espulsione all'estero dell'aria calda prodotta.

Si fa presente che, a lavori ultimati e prima della messa in esercizio, dovrà essere prodotta al Comando scrivente, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) conforme al modello (mod. PIN 2 – 2011 **SCIA**) disponibile presso il sito www.vigilfuoco.it. Tale S.C.I.A. dovrà essere corredata dall'asseverazione di tecnico abilitato utilizzando un apposito modello (mod. PIN 2.1 – 2011 **asseverazione**), anch'esso reperibile presso il sito web sopracitato, che prevede la distinta delle documentazioni prescritte dal Decreto del Ministero dell'Interno 04/05/1998 – allegato II, nonché in accordo alle indicazioni esplicative contenute nella modulistica allegata alla presente nota. In tal caso questo Comando provvederà a rilasciare alla S.V. la ricevuta dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A. che costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ovvero abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Per le attività ricadenti nella categorie B (ed A se presenti), di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, il Comando effettuerà controlli con metodo a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Al termine di tali controlli, previsti entro 60 gg, il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Sante VELLA



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Giuseppe CALVELLI